



Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad
Broj: 13-53/1036-4
Novi Sad: 03.04.2017.

Za javnu nabavku rezervnih delova II faza kvalifikacionog postupka Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, JN 21/2017 objavljene na Portalu javnih nabavki 05.04.2017 zainteresovano lice je, u skladu sa čl.63 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, uputilo pitanja -zahtev za dodatnim informacijama koja glase:

1.Pozicija br.33.-Hitno odgušenje kanalizacije, m1

Pitanje: Da li se misli na odgušenje spoljašnje kanalizacije (odgušenje vodom pod pritiskom 150 bara, korišćenjem specijalizovanog vozila) ili unutrašnje kanalizacije korišćenjem sajle ("Rothenberger")?

ODGOVOR:

Hitno odgušenje kanalizacije (spoljne ili unutrašnje) korišćenjem ručne ili električne sajle sa ispiranjem kanalizacione mreže vodom uz korišćenje mlaznica pod pritiskom po potrebi uz korišćenje pomoćne mašine Kerher, Rotenberger ili sličnom.

2. Pozicija br.49-Angažovanje kamion cisterne za crpljenje i odvoženje sadržine septičkih jama, din/tura

Pitanje: Koja je zapremina ture, 8m³ ili dr.?

ODGOVOR:

8m³ je dovoljna zapremina ture .

3. Pozicija br.64-Zamena ekspanzionih posuda sa ispitivanjem i puštanjem u rad, kom

Pitanje: Koje su dimenzije, zapremine ekspanzione posude?

ODGOVOR:

U pitanju su ekspanzione posude na opremi za grejanje od 10 litara do 60 litara .

4. Pozicija br.69-Demontaža-montaža pumpe u pumpnom postrojenju fekalne otpadne vode, kom

Pitanje: Koja je vrsta pumpe u pitanju, koje je težine, orijentacione dimenzije?

ODGOVOR:

Demontaža - montaža dubinske muljne pumpe sa kuplungom i plovcima za fekalnu otpadnu vodu u pumpnom postrojenju, tipa "GRUNDFOS AP 100.100" (sa hidrauličnom spojnicom) težine oko 140kg sa odvezivanjem i ponovnim povezivanjem na mrežu.

5. Pozicija br.71-Izrada taložnih jama u prelivnim fekalnim jamama, kom

Pitanje: Koja je predviđena dimenzija taložne jame, i od kog materijala se izrađuje? Molimo Vas detaljniji opis.

ODGOVOR:

Izrada taložne jame u postojećem šaftu otpadnih voda, dimenzije 50h50h50cm, koje obuhvata razbijanje betonskog poda šafta, iskop i betoniranje taložne jame.

6. Pozicija br.74-Ugradnja stojećeg hidrantskog ormana, kom

Pitanje: Da li se misli na hidrantski orman za nadzemni ili podzemni hidrant, sa opremom ili bez?



INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO
INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS
NOVI SAD

www.ifvcns.rs • institut@ifvcns.ns.ac.rs

ODGOVOR:

Ugradnja stojećeg hidrantskog ormana na noge za podzemni hidrant, bez opreme

Komisija za javne nabavke

